



仕 様		
定 格	容量	2 5 0 0 k W
	負荷試験電圧	3 AC 4 5 0 V 5 0 / 6 0 H z
	最大電流値	3 3 0 0 A
	操作回路供給電源	3 AC 2 0 0 / 2 2 0 V 5 0 / 6 0 H z
塗 装 色	本体外	マンセル 2 . 5 Y R 6 / 1 3 (オ レ ン ジ)
	本体内部	無 塗 装
	制御盤	マンセル 2 . 5 Y R 6 / 1 3 (オ レ ン ジ) 艶 有
	端子箱	マンセル 2 . 5 Y R 6 / 1 3 (オ レ ン ジ) 艶 有
重 量	約 1 4 5 0 k g	

投影法は第3角法とす

SCALE = 1 / 2 0

改
版



赤司電機株式会社

承認	照査	作成
'08,5,13 間内	'08,5,13 頭島	'08,5,13 西村

ロードタンク 2 5 0 0 k W

外形図

3 1 3 2 5 2