



仕 様	
定 格	容量 4 5 0 0 k W
	負荷試験電圧 3 AC 4 5 0 V 5 0 / 6 0 H z
	最大電流値 5 7 7 0 A
	操作回路供給電源 3 AC 2 0 0 / 2 2 0 V 5 0 / 6 0 H z
塗 装 色	本体外 マンセル 2 . 5 Y R 6 / 1 3 (オ レ ン ジ)
	本体内 無 塗 装
	制御盤 マンセル 2 . 5 Y R 6 / 1 3 (オ レ ン ジ) 艶 有
	端子箱 マンセル 2 . 5 Y R 6 / 1 3 (オ レ ン ジ) 艶 有
重 量	約 2 1 0 0 k g

投影法は第3角法とす

SCALE = 1 / 2 0

改
版



赤司電機株式会社

承認	照査	作成
'08,5,13 間内	'08,5,13 頭島	'08,5,13 西村

ロードタンク 4 5 0 0 k W

外形図

3 1 3 2 5 6